

Data publicznego ogłoszenia: 10.08.2023 r.

## OBWIESZCZENIE

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U.2023.775 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o *inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu* (Dz.U.2023.924 tekst jednolity),

### WOJEWODA MAŁOPOLSKI

**zawiadamia o wydaniu 9 sierpnia 2023 r. decyzji nr 63/B/2023 znak: znak: WI-II.7840.23.1.2023.EJ, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa Stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej o przepustowości nominalnej  $Q = 30\ 000\ \text{nm}^3/\text{h}$  i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP = 5,5 MPa w Śledziejowicach wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi.**

***Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych):***

Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, na terenie powiatu wielickiego, w gminie Wieliczka, w miejscowości Śledziejowice, identyfikatory działek ewidencyjnych 121905\_5.0027.98, 121905\_5.0027.96/2, 121905\_5.0027.114, 121905\_5.0027.104/1, 121905\_5.0027.103, 121905\_5.0027.99, 121905\_5.0027.97, 121905\_5.0027.1.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*, dla wnioskowanej inwestycji został wyznaczony na podstawie rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640). Obejmuje on gazociąg wraz z pasem kontrolowanym wyznaczonym w oparciu o strefę kontrolowaną oraz ustaloną klasę lokalizacji gazociągu. Strefa kontrolowana gazociągu wyznaczona została na podstawie § 10 ww. rozporządzenia jako obszar terenu po obu stronach osi gazociągu, w którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem gazu ziemnego podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłowe użytkowanie gazociągu.

Dla odcinków liniowych gazociągu, obszar oddziaływania określono na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640), tj. w strefach kontrolowanych nie mogą rosnąć drzewa w odległości 3 m od gazociągów o średnicy powyżej DN 300. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogą być prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej. Szerokość strefy kontrolowanej dla gazociągów wysokiego ciśnienia, stalowego DN 250 do DN 500 powyżej 1,6 MPa oraz o średnicy do DN 300 włącznie – 6,0 m (3,0 m od osi gazociągu), natomiast powyżej DN 500 – 8,0 m, w tym 4,0 m od osi gazociągu (na podstawie § 10 ust. 6 pkt 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie), mieszcząca się w granicach działek objętych pozwoleniem na budowę.